

- ⊗ 市电电源指示
⊗ 发电机电源指示
⊗ 双电源合闸指示

市电接入

A B
N
PE

常用


发电机接入

A B
N
PE

备用

WATSG-250A/250A/4H

EZD400E-250A 4P3D
F+OF/SD/SDE/SDV+MX
/DC24V+ 相间隔板



250/5

EA9AH-C63A/4P
iPRU 65 4P AC380V



- N1 EA9AN-C63A/3P 1#UPS输入
N2 EA9AN-C63A/3P 2#UPS输入
N3 EA9AN-C63A/3P 精密空调1
N4 EA9AN-C63A/3P 精密空调2
N5 EA9AN-C16A/2P 照明
N6 EA9AN-C16A/2P 应急照明
N7 EA9AN-C63A/3P UPS备用
N8 EA9AN-C63A/3P 新风机
N9 EA9AN-C63A/3P 排烟风机
N10 iDPNa Vigi+ELE C16A AC类 一极式 墙面插座1
N11 iDPNa Vigi+ELE C16A AC类 一极式 墙面插座2
N12 iDPNa Vigi+ELE C16A AC类 一极式 备用1
N13 iDPNa Vigi+ELE C16A AC类 一极式 备用2
N14 EA9AN-C25A/2P 备用3

注：ATS引出消防切电信号线用于消防联动模块，切记一定预留消防模块位置

外接线端子示意图

1	市电接入	N
		PE
2	发电机接入	N
		PE

规格参数			额定电压		W600*H2000*D600	
①			名称	市电	规格	
②			名称	一次回路	规格	
③			名称			
设计	审核	制图	设计	审核	制图	第 张 共 张
修改	审核	制图	修改	审核	制图	
工艺	审核	制图	工艺	审核	制图	
			石家庄流畅电子科技有限公司			