

- ⊗ 市电电源指示
⊗ 发电机电源指示
⊗ 双电源合闸指示

市电接入

A B C
N
PE

常用

发电机接入

A B C
N
PE

备用

CDQ3HB-250S/4P 250A
整体式

CDM3-250S/4300 250A 4P
F+0F/SD/SDE/SDV+MX分励
/DC24V+相间隔板

DZ47s C型 4P 63A

iPRU 65 4P AC350V

电量仪

250/5

- N1 DZ47s C型 3P 63A 1#UPS输入
N2 DZ47s C型 3P 63A 2#UPS输入
N3 DZ47s C型 3P 63A 精密空调1
N4 DZ47s C型 3P 63A 精密空调2
N5 DZ47s C型 2P 16A 照明
N6 DZ47s C型 2P 16A 应急照明
N7 DZ47s C型 3P 63A UPS备用
N8 DZ47s C型 3P 63A 新风机
N9 DZ47s C型 3P 63A 排烟风机
N10 DZ47sLE 1P+N C 16A 300mA 墙面插座1
N11 DZ47sLE 1P+N C 16A 300mA 墙面插座2
N12 DZ47sLE 1P+N C 16A 300mA 备用1
N13 DZ47sLE 1P+N C 16A 300mA 备用2
N14 DZ47s C型 2P 25A 备用3

外接铜排部分示意

1	市电接入	N
		PE
2	发电机接入	N
		PE

注：ATS引出消防切电信号线用于消防联动模块，切记一定预留消防模块位置

项目名称		配电柜尺寸		W600*H2000*D600	
①		名称	市电柜	数量	
②			一次系统图		
③		编码		第	张 共 张
设计		标准化			
制图		审定			
审核		批准			
工艺		日期			
石家庄流畅电子科技有限公司					